

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШКОЛА №4 ГОРОДА ТОРЕЗА»  
Идентификационный код 25704943  
ДНР, 86600, г. Торез,  
ул. Ленина, дом 303  
№ 168 от 14.08.2019  
на № от



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОРЕЗА**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОРЕЗА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ШКОЛА №4 ГОРОДА ТОРЕЗА»**

улица Ленина, дом 303, г. Торез, 86600, тел. (06254) 3-04-64  
e-mail [school4.torez@mail.ru](mailto:school4.torez@mail.ru) Идентификационный код 25704943

**ИНФОРМАЦИЯ**

об устранении нарушений пожарной безопасности, выявленных во время  
плановой проверки

На выполнение Предписания Государственного пожарного надзора по результатам плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 28.02.2019г. в учреждении проведена следующая работа:

1. По пунктам 1-3 подана заявка в отдел образования № 90 от 15.05.2019 г (прилагается, стр.1)
2. По пунктам 4-5 подана заявка № 96 от 16.05.2019г. (прилагается, стр. 2)
3. На выполнение пунктов 6-9 приобретены и установлены специалистами из г. Макеевка «Авто-плюс» противопожарные двери в количестве 3 шт. в архиве, книжном хранилище, из электрощитовой в здание школы. (прилагается фото, стр. 3)
4. По пунктам 10-16 приобретены 2 вертикальные металлические стремянки к выходу на чердак и на 2 шт. поданы заявки . (прилагается, стр. 4)
5. На выполнение пункта 17 сделан заказ на ТЭТЗ (в качестве шефской помощи) на приобретение вертикальной металлической стремянки. (прилагается письмо, стр. 5)
6. На выполнение пункта 18 по выносу котельной из здания школы вопрос рассматривается на уровне отдела образования и СПП «Торезтеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго»; от МОУ «ШКОЛА №4 Г.ТОРЕЗА» отправлены Акт на землю и схема земельного участка, составленная БТИ. (прилагается письмо юридического отдела образования администрации г. Тореза, стр. 6)

7. Все эвакуационные выходы в количестве 5 штук обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне с подключением к источнику питания.  
Пункт 19 выполнен. (Прилагается фото, стр. 7)
8. На выполнение пункта 20 получены гайки «Богданова» в количестве 5 шт. (Прилагается выписка из плана закупок (стр.8)
9. Пункт 21 выполнен. Приобретены пожарные рукава в кол-во 2 шт., и рычаги для облегчения открывания вентиля кол-во 6 шт. (Прилагается, стр.9)
10. На выполнение пункта 22 указатель «ПВ» с цифровым нанесением запаса воды в кубических метрах и количеством пожарных автомобилей, которые могут устанавливаться на площадке возле водоема, приобретен и прикреплен возле пожарного водоема. (Прилагается, стр. 3)
11. Пункт 23 склад заложен в проект на вынос из котельной, на данный момент горючие материалы в складе отсутствуют. (Издан приказ № 75 от 16.04.2019 г. «О недопущении хранения горючих материалов в подвальном помещении школы») (прилагается, стр.11)
12. Пункт 24 - не допускается эксплуатация актового зала с одновременным размещением более 50 человек (издан приказ № 45 от 01.03.2019 г.) (прилагается, стр. 10)

Директор МОУ «ШКОЛА № 4 Г.ТОРЕЗА»

О.Н. Лысенко

